

Subsidielijst kantoren 2016

Bedrijfsmiddel	Voorwaarden
Luchtbehandelingskast, warmte of koude terugwinning uit ventilatielucht	Luchtbehandelingskasten met eurovent label A voldoen.
LED-Verlichting	LED-armaturen zonder LED-buizen: ten minste 100 lm/W, Power Factor van het verlichtingssysteem is ten minste 0,9. LED-buis armatuur: ten minste 110 lm/W, Power Factor van het verlichtingssysteem is ten minste 0,9.
Besparingssysteem voor verlichting of klimaat	In aanmerking komen: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, sensoren met individuele ruimteregelaar, besturingssysteem, bewegingssensor en buitentemperatuursensoren.
Isolatie	Enkel van toepassing bij bestaande bedrijfsgebouwen. De warmteweerstand neemt toe met minimaal 2,00m ² K/W t.o.v. de oude situatie. Het maximum bedrag dat in aanmerking komt is € 20 per m ² . Bij het isoleren van een plat dak geldt een maximum bedrag van € 30 per m ² .
HR-Glas	Meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m ² K (bij nieuwbouw 0,7 W/M ² K). Het maximum bedrag dat in aanmerking komt is € 150/m ² .
Warmtepomp of airconditioner	De vereisten zijn der mate ingewikkeld dat aangeraden wordt contact op te nemen met Hezelburcht ten tijde van de investeringsbeslissing.
Energieprestatieverbetering	Door het pakket aan maatregelen moet het bestaande bedrijfsgebouw gaan voldoen aan label A of met minimaal 3 labels verbeteren.

